



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0*
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

Über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.468

Geltungsdauer

bis Ende April 2026

Inhaber

Elysee Irrigation Ltd.
5, Pentadakyliou Street
2643 Nicosia

◆ Vertrieb in Österreich

Elysee Rohrsysteme GmbH
Wirtschaftspark Straße 3/4
4482 Ennsdorf

Hersteller

Elysee Irrigation Ltd. / CY

Prüfungsart

Ergänzungsprüfung

Grund der Ergänzung

Konstruktive Änderung/Abwandlung:

- "High Tolerance" Klemmverbinder in DN/OD 20, 25 und DN/OD 32 in PN 16;
- „Lip Seal“ Klemmverbinder in DN/OD 40, 50 und DN/OD 63 in PN 16;
- "ELYSEE ZERO FORCE" Klemmverbinder in DN/OD 75, 90 und DN/OD 110 in PN 16

Prüfbericht

2400293 / 22972 / 2k vom 10. Dezember 2024

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 300, Anhang A.2 Ausgabe Jänner 2019

Produkt

Klemmverbinder mit Kunststoffgrundkörper aus Polypropylen (PP-B) für Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE 40, PE 80 und PE 100) für die Trinkwasserversorgung (Kaltwasser) mit der Markenbezeichnung

ELYSEE

in DN/OD 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 und DN/OD 110 in PN 16

und


Klemmverbinder mit Kunststoffgrundkörper aus Polypropylen (PP-B) für Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE 40, PE 80 und PE 100) für die Trinkwasserversorgung (Kaltwasser) mit der Markenbezeichnung

ZETA SERIE

in DN/OD 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 und DN/OD 110 in PN 16

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 11. Dezember 2024


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle